




KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

Znak sprawy PZ.5580.17.1.WI

Starogard Gd, dnia 18 kwietnia 2017r.



D. K. Noga

2017.04.26

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

19 kwietnia 2017r.

przez

1) kpt. Wojciech Igel - starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 105/2012

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.17.2017.WI z dnia 20.03.2017r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Urząd Gminy Skórcz
ul. Dworcowa 6
83-220 Skórcz**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy Skórcz ul. Dworcowa 6 83-220 Skórcz	Upoważnienie ustne – Pan Marcin Urban podinspektor

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Marcin Urban – pracownik UG podinspektor	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

.....
Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Na podstawie pisma Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku o nr WZ.0754.9.2017.BG z dnia 01.03.2017r w sprawie zwiększenia skuteczności działań kontrolno – rozpoznawczych w obiektach użytkowanych oraz będących we władaniu organów administracji samorządowej oraz terenowej administracji rządowej.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Urzędu Gminy Skórcz zlokalizowany przy ul. Dworcowej 6.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Sławomir Czechowski – wójt Gminy

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Według przedstawionej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z kwietnia 2017r. budynek Urzędu Gminy jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o konstrukcji murowanej, wolnostojącym. Budynek zakwalifikowano do grupy obiektów niskich. Budynek urzędu stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Według przedstawionej instrukcji, budynek urzędu posiada powierzchnię wewnętrzną 316,0m²; natomiast kubaturę 984,0 m³. Budynek Urzędu posiada wysokość 8,05m. Z budynku istnieje możliwość ewakuacji poprzez 1 drzwi ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz. W obiekcie przebywa na stałe do 30 osób (obecnie 19 pracowników). Do pomieszczeń piwnicznych dostęp prowadzi poprzez zewnętrzne wejście. W piwnicy kocioł na paliwo stałe o mocy 30 kW, który nie jest wydzielony pożarowo od składu opału.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Kontrolowany przedstawił Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z kwietnia 2017r. Instrukcja została opracowana przez technika pożarnictwa Marka Landowskiego nr upr. 2457/XIX/91. Przedstawiono zaświadczenia zgodnie z, którymi odbyto szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów ochrony p.poż oraz zapoznania z zapisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono wcześniej czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Urzędu Gminy

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nie stwierdzono

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nie dotyczy

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek został wyposażony w normatywną liczbę gaśnic przenośnych proszkowych typu ABC 6kg (3 szt)

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja piorunochronna
- Instalacja elektryczna
- Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja piorunochronna – protokół z marca 2017r. z wyników pomiarów obwodów piorunochronnych i uziomów. Urządzenie nadaje się do eksploatacji. Pomiary wykonała firma Instalarstwo Elektryczne Henryk Jaszczerski Wielki Bukowiec 36, nr upr. E1/260/207/16, D1/188/207/16.
- Instalacja elektryczna – protokół z marca 2017 z pomiarów rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Pomiary wykonała firma Instalarstwo Elektryczne Henryk Jaszczerski Wielki Bukowiec 36, nr upr. E1/260/207/16, D1/188/207/16.
- Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne – protokół nr 287 z dnia 30.09.2016r. z okresowej kontroli przewodów kominowych potwierdzający sprawność przewodów. Protokół brak usterek – podpisał mistrz kominiański Jan Szlagowski nr upr. 225/95

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

Kontrolowany przedstawił pozytywny protokół nr H/142/2016 z dnia 28.09.2016 z badań hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego w normatywnej odległości od budynku.

W jednym z pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy kontrolowanego budynku znajduje się kotłownia z piecem na paliwo stałe z kotłem o mocy 30 kW. Natomiast w drugim pomieszczeniu znajduje się skład opału. Przedmiotowe pomieszczenia nie zostały oddzielone od siebie drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PODINSPEKTOR

Marcin Urban
Marcin Urban

.....
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska
 i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
 ds. kontroli i nadzawczych

.....
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska
 stanowiska służbowego kontrolującego)